

ESYLUX GmbH | Post Box 1834 | 22908 Ahrensburg

To whom it may concern

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany

t: +49 (0)4102 88880-0

info@esylux.com
www.esylux.comManaging Directors:
Marek Peters
Helmi KremserBusiness register Lübeck District Court
HRB 69 43 HL
VAT: DE 249 684 359

your contact person	our e-mail	t:	date	page
Olaf Riebenstein	olaf.rienstein@esylux.com	+49 (0)4102 88880-4200	10/5/2020	1/1

UniCredit - HypoVereinsbank
IBAN: DE34 2003 0000 0016 1750 36
BIC: HYVEDEMM300Hamburg Commercial Bank
IBAN: DE84 2105 0000 1001 3496 18
BIC: HSHNDEHHXXXDeutsche Bank
IBAN: DE07 2007 0000 0308 0066 00
BIC: DEUTDEHHXXXKieler Volksbank eG
IBAN: DE51 2109 0007 0010 3928 07
BIC/SWIFT: GENODEF1KIL**Vernebyter 10 A / 16 A og maksimal permanent last**

I installasjonsanvisningene for våre bevegelsesdetektorer og tilstedeværelsesdetektorer er det nødvendig med en 10 A vernebryter for å begrense den maksimale permanente strømflyten gjennom detektorene.

Hvis installatøren foretar installasjonen på en slik måte at maksimal permanent strøm på 10 A (2300 W / cos phi = 1) garanteres under drift og ved feil, kan en 16 A vernebryter brukes istedenfor den 10 A vernebryteren.

Vennlig hilsen,
ESYLUX GmbHi. A.
Dr. Marc-Oliver von Maydell
Engineeringi. A.
Olaf Riebenstein
Series Production